

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 66 «БЕЛОМОРОЧКА»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность руководителя)

Мардер

(подпись)

Л.Д.Мардер

(Ф. И. О.)

приказ от 06.12.2019 № 38/3

(дата)



ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – УСЛУГИ)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка» (МБДОУ № 66 "Беломорочка")

Юридический адрес организации:

164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Труда, дом 48.

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):

Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

Муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска» 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова 41а

КОРПУС 1

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Труда, д. 48.

Сведения об объекте:

- 1 отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683,8 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 10762 кв. м.

КОРПУС 2

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):

164502, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная 54А

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1309,1 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4271 кв. м.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Корпус 1 – 105 человек.

корпус 2 – 80 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Несовершеннолетние граждане до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

Инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушением слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	
		Корпус 1	Корпус 2
1	2	3	4
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет. Необходимо выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами.	
2	Сменные кресла-коляски	Нет. Требуется обеспечить.	
3	Адаптированные лифты	Нет. Нет необходимости.	
4	Поручни	Есть частично. Требуется установка поручней в коридорах.	
5	Пандусы	Нет. Нет необходимости.	
6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет	Есть.
7	Раздвижные двери	Нет	
8	Доступные входные группы	Нет. Установлена кнопка вызова персонала.	Есть.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет. В помещениях, где имеются унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат); оборудовать кнопкой вызова.	
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Нет	Есть.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет. В коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками;	
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет, необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет. Требуется оснастить помещения, предназначенные для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой.	

14	Иные	Нет. Необходимо оборудовать тактильную навигацию для слабовидящих – напольную тактильную плитку
----	------	---

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги	
		Корпус 1	Корпус 2
1	2	3	4
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Отсутствуют.	
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствуют.	
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Ежегодное инструктирование всего персонала. Функционал внесен в трудовые договоры педагогического персонала.	
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	Есть	
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	Назначены ответственные приказом. Вспомогательные средства отсутствуют. Транспортные средства отсутствуют.	
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет, нет необходимости	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют	
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,	Нет, нет необходимости	

	подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют.
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть.
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствуют.
12	Иные	Отсутствуют.

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Корпус 1: установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто. Корпус 1, 2: установить при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020 (в пределах финансирования) в рамках капитального ремонта.
2	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): текущий ремонт, организационные мероприятия. Корпус 1, 2: в коридорах установить информационные таблички о препятствиях; на лестницах установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с опознавательными насечками; установить в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	2021 (в пределах финансирования)

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделах III и IV паспорта.

	информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Корпус 1: необходимо увеличить ширину дверных проемов.	
3	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт, организационные мероприятия. Корпус 1, 2: обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов размером 6,0*3,6 м, обозначить их соответствующими символами	2021 (в пределах финансирования)
4	Санитарно-гигиенические помещения: организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. Корпус 1, 2: в помещениях, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины; устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой вызова	2022 (в пределах финансирования) в рамках капитального ремонта